



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(34325) 25-45-70, E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66230041000104710499 от 13.01.2023 г.

Предписание об устранении выявленных нарушений

от 30.01.2023г.

№ 66-09-12/16- 813 -2023

При проведении обязательного профилактического визита с 24.12.2023г. по 30.01.2023г.
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА № 1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 622042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, К.Либкнехта ул., 37
дата регистрации 26.11.2002
ИНН/ОГРН 6623003787 / 1026601379375
ГБОУ СО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА №1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (Свердловская обл., г. Нижний Тагил, К.Либкнехта ул., 37)
и рассмотрении документов: акт обязательного профилактического визита от 30.01.2023г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Выполнить ремонт помещений пищеблока: отремонтировать пол в овощном складе, отремонтировать стены и пол в холодильном складе в соответствии с требованиями санитарных правил: обеспечить ровную поверхность, без дефектов и повреждений, из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 14 п. 5 2.16.	01.02.2024
2.	Оборудовать раковину для обработки овощей и фруктов в холодном цехе пищеблока воздушными разрывами в целях исключения загрязнения пищевой продукции при засорах.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 7	01.02.2024
3.	Выполнить замену устаревшего оборудования на пищеблоке: заменить ванны для мытья кухонной посуды (предусмотреть размеры ванн с учетом помывки кастрюль 50 литров), заменить картофелечистку в овощном цехе, заменить бытовую умывальную раковину на производственную в холодном цехе.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	01.02.2024

4.	Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с установленной формой: в журнале указывать время снятия бракеража.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	7.1.3.	01.02.2024
5.	Откорректировать примерное меню: обеспечить соответствие примерного меню фактическому рациону питания.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3.	01.02.2024
6.	Обеспечить наличие в питании детей витаминизированных напитков промышленного выпуска.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.6.	01.02.2024
7.	Обеспечить контроль за вакцинацией сотрудников, внесением данных о прививках в личные медицинские книжки и прививочные сертификаты: у сотрудника Казакова Ф.Э. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии (последние данные о вакцинации 16.11.10, ревакцинация каждые 10 лет) и против гриппа -официально оформленный медотвод не представлен; у сотрудника Ларина Н.В. отсутствуют данные о вакцинации против НКВИ (представлены данные за 18.11.21)-официально оформленный медотвод не представлен; у сотрудника Линова Е.Н. отсутствуют данные о вакцинации против НКВИ -официально оформленный медотвод не представлен; у сотрудника Мануилова В.А.. отсутствуют данные о вакцинации против НКВИ -официально оформленный медотвод не представлен.	СП 2.4.3648-20	1.5.	01.02.2024
8.	Откорректировать программу производственного контроля ГБОУ СО "НТШ № 1": включить раздел производственного лабораторного контроля за условиями обучения и воспитания детей (физическими и химическими факторами в учебных помещениях школы).	СП 2.4.3648-20	1.8.	01.02.2024
9.	Решить вопрос ликвидации с территории участка школы наземных труб теплотрассы.	СП 2.4.3648-20	2.1.1.	01.02.2024
10.	Решить вопрос ликвидации с территории школы постройки из шлакоблока (эл.узла), принадлежащей Нижнетагильское МУП "Тагилэнерго".	СП 2.4.3648-20	2.2.5.	01.02.2024
11.	Приобрести мебель необходимых размеров, подбор мебели осуществлять в соответствии с ростом ребенка.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	01.02.2024
12.	Оборудовать классные доски в учебных помещениях спального корпуса дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	01.02.2024
13.	Промаркировать разделочный инвентарь в холодном цехе в соответствии с обрабатываемым продуктом.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	01.02.2024
14.	Обеспечить наличие чехлов на мягкой мебели (диваны, кресла) в учебных помещениях школы.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	01.02.2024
15.	Заменить плинтуса в кабинете №27, линолеум в кабинете №26 (с дефектами).	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	01.02.2024
16.	Отремонтировать потолок в спортивном зале и в кабинете №27 в соответствии с требованиями санитарных правил: устранить дефекты отделки.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	01.02.2024
17.	Установить в туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	01.02.2024
18.	Оборудовать комнату (кабину) гигиены для девочек оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.10. 178	01.02.2024
19.	Обеспечить боковое левостороннее естественное освещение при организации учебного процесса в кабинете биологии на втором этаже.	СП 2.4.3648-20	3.4.12.	01.02.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе, адрес: 622036, Свердлов. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86 тел.(34325) 25-45-70, E-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

в срок до 01.02.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания с документами

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГБОУ СО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА №1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", директора

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе

должность, лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Легонькова Оксана Михайловна

ФИО

Предписание получил:

Директор ГБОУ СО "НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ШКОЛА
№1, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ" Филиппова Екатерина Викторовна

должность, ФИО



подпись

31.01.2023г.

дата

Место выдачи предписания:

622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919185

Владелец Филиппова Екатерина Викторовна

Действителен с 27.03.2023 по 26.03.2024